

V K F A E A I

VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEA I

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF
Information sur l'utilisation selon les prescriptions
suisses de protection incendie AEA I

VKF Nr. / n° AEA I 19255

Gruppe 242 Groupe 242	Brandschutztüren mit Verglasung Portes coupe-feu avec vitrage	
Gesuchsteller Requérant	Forster Profilsysteme Amriswilerstrasse 50 CH-9320 Arbon	
Hersteller Fabricant	Forster CH-9320 Arbon	
Produkt Produit	FORSTER FUEGO LIGHT EI 30-2	
Beschrieb Description	Tür zweiflügelig aus Stahlblech (1.5mm), ROCKWOOL- Platten (60mm, 165kg/m3), PYROSTOP 30-18 Verglasung (39mm, Lmax= 624mm, Amax=0.4m2), D=65mm, Gummidichtung, Zusatzverriegelung nach oben, Stahlzarge mit PALSTOP- und Gummidichtung	Porte à 2 battants en tôle d'acier (1,5mm). plaques ROCKWOOL (60mm, 165kg/ m3). vitrage PYROSTOP 30-18 (39mm, Lmax= 624mm, Smax 0,4m2), E=65mm, joints caoutch., verrouillage suppl. vers le haut, huis. métallique av. joints PALSTOP et caoutch.
Anwendung Utilisation	EI 30 (nbb) Bgepr=2350mm, Hgepr=2300mm in Trennwand VKF Nr. 18471, Nr. 19164 Anwendung siehe Folgeseiten/Internet	EI 30 (icb) Btest=2350mm, Htest=2300mm dans cloison n° AEA I 18471, n° 19164 Utilisation voir p. suivantes/internet
Unterlagen Documentation	Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 271 30304-2 vom 06.12.2005, Nr. 271 30304-6 vom 04.09.2006, Gutachten Nr. 265 32375 vom 22.11.2006, Gutachten ift Rosenheim Nr. 275 34736-3 vom 15.06.2009	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	EN 1363-1, EN 1634-1 EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	EI 30
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2014	Anzahl Seiten 5 nombre de pages



Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme de reconnaissance des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

