



# Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

**Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit  
Attestation suisse autorisant l'utilisation**

**No Z 18471**

Gruppe 222 Groupe 222	Verglasungen vertikal Vitrages verticaux	
Gesuchsteller Requérant	Forster Profilsysteme Amriswilerstrasse 50 CH-9320 Arbon	
Hersteller Fabricant	Forster CH-9320 Arbon	
Produkt Produit	FORSTER FUEGO LIGHT	
Beschrieb Description	Trennwand aus Stahlprofilen FORSTER FUEGO LIGHT F30/EI30, PROTECTFIRE-F30/ EI30-MONO/ESG-Verglasung (22mm, Lmax= 2870mm, Amax=4,0m2)	Cloison en profilés d'acier FORSTER FUEGO LIGHT F30/EI30, vitrage PROTECT- FIRE-F30/EI30-MONO/ESG (22mm, Lmax= 2870mm, Smax=4,0m2)
Anwendung Utilisation	EI 30 (nbb) Hgepr=3000mm Anwendung siehe Folgeseiten/Internet	EI 30 (icb) Htest=3000mm Utilisation voir p. suivantes/internet
Unterlagen Documentation	Prüfbericht MFPA Leipzig Nr. PB III/B-07-013 vom 25.01.2007, Gutachten Nr. GU III/B-07-026 vom 13.07.2007	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	EN 1363-1, EN 1364-1 EN 1363-1, EN 1364-1	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	EI 30
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2013	Anzahl Seiten 5 nombre de pages



Zulassungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden  
Organisme d'homologation des autorités cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

*U. Binz*

*J. Rappo*

