



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 9006

Gruppe 222 Groupe 222	Verglasungen vertikal Vitrages verticaux	
Gesuchsteller Requérant	Forster Profilsysteme Romanshornstr. 6 CH-9320 Arbon	Ersetzt BZU vom 17.11.2004 Remplace HPI du
Hersteller Fabricant	Forster CH-9320 Arbon	
Produkt Produit	FORSTER PRESTO	
Beschrieb Description	Trennwand aus Stahlrohrrahmen mit PYRO-DUR-Glasfüllung (7mm, Amax=1,6m2), Hmax=4000mm	Paroi de séparation avec cadre en tubes d'acier, remplissage de verre PYRODUR (7mm, Smax=1,6m2), Hmax=4000mm
Anwendung Utilisation		
Unterlagen Documentation	FMPA Nr.35-81359 vom 19.10.89, BAM Nr.VII.22/25 011 vom 22.04.97, Nr.VII.23/24 822 vom 10.11.95, gem. DIN 4102, Schreiben VKF vom 11.09.97, 18.09.98, 06.07.99, 22.05.2002 Prüfbericht IBMB Nr.3699/3870 vom 10.10.2002 (Wandhöhe)	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	R 30
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2010	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

T. Abegg

Abegglen

J. Rappo

Rappo

