


**Attestation d'utilisation AEAI n° 26773**

Groupe 242	Portes coupe-feu avec vitrage
Requérant	Forster Profilsysteme AG Amriswilerstrasse 50 Postfach 400 9320 Arbon Schweiz
Fabricant	Forster Profilsysteme AG 9320 Arbon Schweiz
Produit	FORSTER UNICO EW30-1
Description	Porte à un battant en acier/acier fin FORSTER UNICO, vitrage PYRODUR-30-263 TRIPLE (43mm, Lmax=2869mm, Smax=3,6m2), E=70mm, joints caoutchouc, huisserie métallique avec joints caoutchouc, serrure multipoints
Utilisation	E 30 Btest=1370mm, Htest=3010mm pm avec poids spécifique bas Utilisation voir pages suivantes
Documentation	Efectis France, Mazirès-lès-Metz: Prüfbericht 'EFR-15-V-001112' (22.12.2015); ift, Rosenheim: Gutachterliche Stellungnahme '15-004251-PR01 GAS-C04-01-de-01' (24.02.2016)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: E 30
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	29.06.2016
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo



**n° AEA I 26773**

Groupe 242	Portes coupe-feu avec vitrage		
Requérant	Forster Profilsysteme AG Amriswilerstrasse 50 Postfach 400 9320 Arbon Schweiz	Durée de validité	31.12.2021
Produit	FORSTER UNICO EW30-1		

---

**Domaine d'application directe**

Le domaine d'application directe des résultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la norme EN 1634-1:2008, chapitre 13.

Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis à l'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation ou des calculs supplémentaires.

**VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES**

L'amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint (catégorie A) ou dépassé (catégorie B).

**Portes pivotantes ou battantes**

- Augmentation dimensionnelles admissibles selon l'extension du domaine d'application  
réduction de dimension admise jusqu'à 50% en largeur, 25% en hauteur  
Bmin=685mm Hmin=2257mm

**MATÉRIAUX ET CONSTRUCTIONS**

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit être identique à celle de l'essai. Le nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas être modifiés.

**Constructions en acier**

- Il est permis d'accroître les dimensions des enveloppes d'acier autour des dormants pour recevoir des constructions support plus épaisses. Il est permis d'augmenter l'épaisseur de l'acier de 25% au maximum.

**Constructions vitrées**

- Le type de verre et la méthode de fixation, y compris le type et le nombre de fixations par mètre, ne doit pas changer par rapport à ceux soumis aux essais.
- Le nombre de baies vitrées et les dimensions de chaque vitrage (largeur et hauteur) contenu dans l'élément d'essai peuvent:
  - être réduits proportionnellement à la diminution de la grandeur de la porte ou
- pas être augmentés.
- La distance entre le bord du vitrage et le périmètre du vantail ou la distance entre les baies vitrées ne doit pas être réduite par rapport à celle de l'élément d'essai. La largeur minimale de la frise est de 50mm.

Remarque : Il s'agit ici d'une traduction française non officielle, car la version 2008 de la norme EN 1634-1 n'existe pas encore en français.

**Finitions décoratives**

- Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer à la résistance au feu de la porte, d'autres peintures sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.

## n° AEAI 26773

Groupe 242	Portes coupe-feu avec vitrage	Durée de validité	31.12.2021
Requérant	Forster Profilsysteme AG Amriswilerstrasse 50 Postfach 400 9320 Arbon Schweiz		
Produit	FORSTER UNICO EW30-1		

---

### Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:  
Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim n° 15-004251-PR01 (GAS-C04-01-de-01) du 24.02.2016

- Bmax=1370mm, Hmax=3010mm, Smax=4,12m<sup>2</sup>  
   ≤ Hmax 2895mm avec serrure à 3 becs-de-cane  
   ≥ Hmax 3010mm avec serrure à 4 becs-de-cane
- vitrages
 

Pyrodur 30-2x3 ISO*	E=28-44mm	Lmax=2869mm	Smax=3,63m <sup>2</sup>
Pyrodur 30-3x3 ISO*	E=28-44mm	Lmax=2869mm	Smax=3,63m <sup>2</sup>
Pyrodur 30-2x ISO*	E=28-44mm	Lmax=2869mm	Smax=3,63m <sup>2</sup>
Pyrodur 30-3x ISO*	E=28-44mm	Lmax=2869mm	Smax=3,63m <sup>2</sup>

\*verre isolant en double ou triple vitrage

- ITS

Autres variantes selon expertise